

Anforderungsniveau
Musterhaus Oberösterreich

Anforderungsniveaus an die Energiekennzahl

Oö. Eigentumswohnungs-Verordnung 2012

Projekt: Musterhaus Oberösterreich

$A_B = 446 \text{ m}^2$ $V_B = 633 \text{ m}^3$ $A_B / V_B = 0,71$

$EKZ_{ref} = 27,26 \text{ kWh} / (\text{m}^2 \text{ Jahr})$

Niedrigstenergiehaus

Grenzwert: 27,64 kWh / (m² Jahr)

erfüllt

Minimalenergiehaus

Grenzwert: 10,00 kWh / (m² Jahr)
