

**Anforderungsniveaus an die Energiekennzahl Wien  
für geförderte Mehrwohnhäuser ab 2012**

Projekt: Musterhaus Wien

$A_B = 446 \text{ m}^2$

$V_B = 633 \text{ m}^3$        $I_c = 1,42$

Mit WRG (kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)

**HWB<sub>ref</sub> 28,7 kWh/m<sup>2</sup>a**

---

**Niedrigenergiehaus**

Grenzwert: 33,5 kWh/m<sup>2</sup>a

**erfüllt**

---

**Besonders energieeffizientes Gebäude**

Grenzwert: 25,1 kWh/m<sup>2</sup>a

---

**Passivhaus**

Anforderungen gemäß PHPP:

HWB<sub>EBF</sub> ≤ 15 kWh/m<sup>2</sup>EBF Jahr (Heizwärmebedarf)

PEB<sub>EBF</sub> ≤ 120 kWh/m<sup>2</sup>EBF Jahr (Primärenergiebedarf)