

**Wohnbau Förderstufen 2010 - Altbau**  
**Musterhaus Vorarlberg**

**Altbau - Förderstufen 2009/2010**

**Musterhaus Vorarlberg**

- max. U-Werte überschritten

Förderstufe	Bauteilsanierung: U-Werte in W/m²K				
	Außenwand	Dach OG-Decke	Boden gegen unbeheizt	Fensterbauteil Glas+Rahmen	Fensterverglasung
1	<= 0,25	<= 0,19	<= 0,29	<= 1,35	<= 1,10
2	<= 0,22	<= 0,17	<= 0,25	<= 1,20	---
3	<= 0,19	<= 0,15	<= 0,21	<= 1,00	---
4	<= 0,16	<= 0,13	<= 0,18	<= 0,90	---
5	<= 0,14	<= 0,11	<= 0,16	<= 0,80	---

**Info Ökopunkte:**

Säule	Punkte
1 HWB	87
2 Öko. Wohnbau	22
Ökopunkte Gesamt	109

**Info Gesamtsanierung:**

Förderstufe	Ökopunkte	HWB <sub>max,Ref</sub> [kWh/m² <sub>BGF</sub> a]		HWB <sub>max,Ref</sub> 27,26 kWh/m²a	
1	>= 100	(70-18,3) / 0,8 / lc + 18,3	max. 70,0	63,89	
2	>= 125	(60-18,3) / 0,8 / lc + 18,3	max. 60,0	55,07	
3	>= 150	(50-18,3) / 0,8 / lc + 18,3	max. 50,0	46,26	
4	>= 175	(40-18,3) / 0,8 / lc + 18,3	max. 40,0	37,44	
5	>= 200	(30-18,3) / 0,8 / lc + 18,3	max. 30,0	28,62	