

Anforderungsniveaus Steiermark
Musterhaus Steiermark

Anforderungsniveaus an die Energiekennzahl Steiermark

Projekt: Musterhaus Steiermark

$A_B = 514 \text{ m}^2$

$V_B = 742 \text{ m}^3$ $A/V = 0,69$

EKZ_{ref} = 29 kWh / (m² Jahr)

Wohnbauförderung bis Ende 2009

Grenzwert: 60 kWh / (m² Jahr) **erfüllt**

Wohnbauförderung Niedrigenergiehaus ab 1.1.2010

Grenzwert: 41 kWh / (m² Jahr) **erfüllt**

Wohnbauförderung Super-Niedrigenergiehaus ab 1.1.2012

Grenzwert: 33 kWh / (m² Jahr) **erfüllt**

Passivhaus

Grenzwert: 10 kWh / (m² Jahr)